

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(использованных)~~ продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.004580.05.12

Дата 18. 05. 2012 г.

На основании заявления (№, дата) 04091

17.04.2012

Организация-изготовитель
"Keofitt a/s"

Адрес: Industrivanget 6-8, DK-5700, Svendborg (Дания)

Импортер (поставщик), получатель
"Keofitt a/s"

Адрес: Industrivanget 6-8, DK-5700, Svendborg (Дания)

Наименование продукции:

Клапаны стальные мембранные т.м. Keofitt, типы: M4, W9, W15, W25, I, Simplex, Reflex, Microport, Microport 49

Продукция изготовлена в соответствии с:

Декларация о соответствии изготовителя.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Декларация о соответствии. Протокол испытаний. Свидетельство о регистрации. Свидетельство о постановке в ИФНС.

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Сталь, силикон, ЕРДМ

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛЦ ФГУ "736 ГЦ ГСЭН Мин.Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 126-04-А от 11.04.2012 г.

№ 030731

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:
Для отбора проб жидкостей в пищевой промышленности

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Клапаны стальные мембранные т.м. Keofitt, типы: M4, W9, W15, W25, I, Simplex, Reflex, Microport,
Microport 49

соответствует ~~(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~государственного ветеринарного надзора~~ ~~xx~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)




Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Гордеева Т.И.



Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.16.П.004580.05.12

Дата 18. 05. 2012 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Никель, мг/л	0,06	0,1
Железо, мг/л	0,03	0,3
Марганец, мг/л	0,02	0,1
Хром (суммарно), мг/л	0,04	0,1
Формальдегид, мг/л	н/о	0,1
Фенол, мг/л	н/о	0,05
Ацетальдегид, мг/л	0,003	0,2
Бензол, мг/л	н/о	0,01
Спирт метиловый, мг/л	0,003	0,2
Спирт бутиловый, мг/л	0,01	0,5
Акрилонитрил, мг/л	0,001	0,02
Этилацетат, мг/л	0,001	0,1
Этиленгликоль, мг/л	0,06	1,0
Ацетон, мг/л	0,01	0,1
Гексан, мг/л	н/о	0,1
Гептан, мг/л	н/о	0,1
Метиловый спирт, мг/л	0,05	0,2
Стирол, мг/л	н/о	0,01
Пропиловый спирт, мг/л	0,03	0,1
Изопропиловый спирт, мг/л	0,01	0,1
Бутиловый спирт, мг/л	0,2	0,5
Изобутиловый спирт, мг/л	0,1	0,5

Главный врач

(заместитель главного врача)




подпись

Иваненко А.В.

Заведующий отделом

организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Фамилия, И. О.
Гордеева Т.И.



Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.